

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle  
Mansikkamutkan päiväkoti

## Mansikkamutkan päiväkoti

Mansikkamutkan päiväkodissa on viestitty sisäilmaoireiluista toimintakauden 2023–2024 aikana muutamaan otteeseen. Heinäkuussa 2024 tehtiin seurantatutkimukset vuonna 2021 tehdyille tiiveyskorjauksille. Seurantatutkimuksilla varmennettiin, että tehdyt korjaukset toimivat edelleen tarkoitetulla tavalla ja rakenneliittymät ovat tiiviit.

Merkitäinekokeella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa kaasuseosta (typpeä 95 % ja vetyä 5 %), lasketaan rakenteeseen, tämän jälkeen sisätiloissa tarkastellaan kaasuanalysaattorilla mahdollisia vuotoja rakenteiden läpi. Merkitäinekoe suoritetaan RT-14-11197-ohjeen mukaisesti.

Alla yhteenveto merkitäinetutkimuksen raportista suoraan lainattuna

*”Merkitäinekokeissa havaitut suurimmat puutteet ovat pistorasioiden tiivistyksissä. Ikkunoiden karmien liitosten vuodot ovat normaaleja, koska tiivistämättöminä ne vuotavat aina.*

*Merkitäinekokeissa havaittiin muita vähäisiä rakenteellisia vuotoja kolme kappaletta, joten tiivistyskorjaus on onnistunut hyvin (pl. pistorasiat).*

*Jatkotoimenpiteinä suosittelen säätämään ilmanvaihdon lievästi alipaineiseksi ja tiivistämään koko rakennuksen pistorasiat mahdollisuuksien mukaisesti. Ikkunoiden karmien tiivistämistä en koe tarpeelliseksi vuotojen vähäisyyden takia.”*

Tulemme tiivistämään 2024–2025 aikana pistorasiat ja niiden liittymät sekä ilmanvaihdon tarkastamisen. Pistorasioiden tiivistäminen ei ole kiireellinen asia sisäilman laadun kannalta.

### Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.